

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 193/2007 Sb.

**Směrné hodnoty tepelného výkonu neizolovaného potrubí vztahžené na 1 m délky****Tabulka 1 Vertikální rozvod**

Potrubí	Vnitřní výpočtová teplota °C	Teplota vody v trubce [°C]						
		90	85	80	75	70	65	60
DN	°C	Tepelný výkon neizolovaného potrubí W/m						
10	20	45	40	35	30	30	25	20
15	20	60	50	45	40	35	30	30
20	20	70	65	60	50	45	40	35
25	20	90	80	70	65	55	50	40
32	20	110	100	90	80	70	60	55
40	20	125	115	100	90	80	70	60
50	20	150	140	120	110	100	85	75

**Tabulka 2 Horizontální rozvod**

Potrubí	Vnitřní výpočtová teplota t <sub>i</sub> [°C]	Teplota vody v trubce [°C]						
		90	85	80	75	70	65	60
DN	t <sub>i</sub> [°C]	Tepelný výkon neizolovaného potrubí W/m						
10	20	35	30	30	25	25	20	15
15	20	45	40	35	30	30	25	20
20	20	55	50	45	40	35	30	25
25	20	70	60	55	50	45	40	30
32	20	85	75	70	60	55	50	40
40	20	95	85	80	70	60	55	50
50	20	115	105	90	85	75	65	55