

**Minimální účinnost výroby tepelné energie pro spalínové kotle za plynovou turbínou**

teplota spalin na vstupu do kotle $t_s$ [°C]	účinnost výroby tepelné energie $\eta_v$ [%]	měrná spotřeba energie v palivu $S_{\text{pal}}^{\text{IV}}$ [GJ/GJ]
do 400	74	1,35
401 - 450	76	1,32
451 - 500	78	1,28
501 - 550	80	1,25
nad 550	81	1,24